

KARTA AKTUALIZACJI nr 3/2020

Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Niniejsza Karta Aktualizacji zmienia postanowienia Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej („IRiESD”),

Tekst zatwierdzony przez:

Data zatwierdzenia: 23.11.2020 r.

Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny
Wiesław Klimkowski

PROKURENT
Zbigniew Skorupa

.....
Podpis i pieczęć osób zatwierdzających

Treść sprawdziłem/am pod względem formalnym i merytorycznym
- wszelkie zawarte informacje, dane i oświadczenia są prawidłowe
i zgodne ze stanem faktycznym. Poświadczam możliwość i zasadność
podpisania przez reprezentację Spółki.
Brzeg Dolny, dnia 15.11.2020 podpis *Elzbieta Łosius*

Spis treści: *Elzbieta Łosius*

KARTA AKTUALIZACJI nr 3/2020**Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej**

1. Data wejścia w życie aktualizacji: 1 stycznia 2021 r.

2. Przedmiot i przyczyna aktualizacji IRiESD

Przedstawione w niniejszej Karcie Aktualizacji zmiany zapisów IRiESD obejmują:

Przedstawione w niniejszej Karcie Aktualizacji zmiany zapisów Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej („IRiESD”) obejmują dostosowanie IRiESD do zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej („IRiESP”) wprowadzone Kartą Aktualizacji nr CK/12/2020 IRiESP – Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki („URE”) z dnia 24 lipca 2020 r., znak: DRR.WRE.4320.4.2020.ŁW.

3. Zakres zmian IRiESD

Lp.	Rozdział IRiESD	Zestawienie zmian
1.	I.B. PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA IRiESD	Dodano w pkt. I.B.2. ppkt. 11)
2.	II. PRZYŁĄCZANIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ URZĄDZEŃ WYTORCZYCH, SIECI, URZĄDZEŃ ODBIORCÓW KONCOWYCH ORAZ LINII BEZPOŚREDNICH	Dodano: w pkt. II.3.12. ppkt. II.3.12.7. w pkt. II.3.12. ppkt. II.3.12.8.
3.	V. PROWADZENIE RUCHU SIECI DYSTRYBUCYJNEJ	Dodano: w pkt. V.10. ppkt. V.10.1. w pkt. V.10. ppkt. V.10.2. w pkt. V.10. ppkt. V.10.3. w pkt. V.10. ppkt. V.10.4.
4.	VII. WYMIANA INFORMACJI POMIĘDZY OSDn i UŻYTKOWNIKAMI SYSTEMU	Zmianie ulega: w pkt. VII.1.1. ppkt. VII.1.1.1. Dodano: w pkt. VII.1.1. ppkt. VII.1.1.2. w pkt. VII.1.1. ppkt. VII.1.1.3. pkt. VII.1.4. w pkt. VII.1.4. ppkt. VII.1.4.1.
5.	A. POSTANOWIENIA OGÓLNE	Dodano: W pkt. A.7. ppkt. A.7.2.
6.	SŁOWNIK SKRÓTÓW I DEFINICJI	Dodano skrót: „BPKD” Dodano definicje: „Maksymalna moc dyspozycyjna netto” „Minimalna moc dyspozycyjna netto” „Zapotrzebowanie sieci”

4. Nowe brzmienie zapisów IRIESD.**4.1. W rozdziale I.B. w pkt. I.B.2. dodano nowy ppkt. 11) i nadano mu następujące brzmienie:**

I.B.2. 11) ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2020 r. poz. 247 z późn. zmianami).

4.2. W rozdziale II w pkt. II.3.12. dodano nowy ppkt. II.3.12.7. i nadano mu następujące brzmienie:

II.3.12.7. Do przekazywania danych bezpośrednio z obiektów elektroenergetycznych do systemu SCADA OSP podstawowo jest stosowany protokół IEC60870-5-104. Za zgodą OSP, przejściowo dopuszcza się stosowanie protokołów DNP3 lub IEC60870-5-101 pracujących na łączach szeregowych.

4.3. W rozdziale II w pkt. II.3.12. dodano nowy ppkt. II.12.8. i nadano mu następujące brzmienie:

II.3.12.8. Do przekazywania danych pomiędzy systemami SCADA OSP i OSD służą łączą TCP/IP i protokół komunikacyjny ICCP (TASE.2).

4.4. W rozdziale V dodano nowy pkt. V.10. i nadano mu następujące brzmienie:**V.10. Wymiana danych dotyczących prognozowania****4.5. W rozdziale V w pkt. V.10. dodano nowy ppkt. V.10.1. i nadano mu następujące brzmienie:**

V.10.1. Podmioty przyłączone do sieci OSDn mają obowiązek, zgodnie z TCM przekazywania danych planistycznych do OSP lub OSDn.

W sytuacji, gdy:

- a) obowiązek ten dotyczy przekazywania danych bezpośrednio do OSP, zasady wykonania tego obowiązku wskazane są na stronie internetowej OSP,
- b) obowiązek ten dotyczy przekazywania danych bezpośrednio do OSDn, zasady wykonywania tego obowiązku wskazane są na stronie internetowej OSDn.

4.6. W rozdziale V w pkt. V.10. dodano nowy ppkt. V.10.2. i nadano mu następujące brzmienie:

V.10.2. Podmioty nie podlegające pod punkt V.10.1. mają obowiązek przekazania danych zgodnie z punktem V.3.

4.7. W rozdziale V w pkt. V.10. dodano nowy ppkt. V.10.3. i nadano mu następujące brzmienie:

V.10.3. OSDn, dla potrzeb planowania koordynacyjnego, przekazuje do OSP dane planistyczne uzyskane zgodnie z pkt. V.10.1. przy czym dla danych dotyczących jednostek wytwórczych typu C i B dane dotyczące dyspozycyjności poszczególnych jednostek wytwórczych lub ich agregatów są przekazywane przez jednostki wytwórcze do OSDn jako minimalna i maksymalna moc dyspozycyjna netto. W przypadku jednostek wytwórczych typu D zasady przekazywania i zakres danych jest określony w IRIESP.

Treść sprawdziłem/am pod względem formalnym i merytorycznym
- wszelkie zawarte informacje, dane i oświadczenia są prawidłowe
i zgodne ze stanem faktycznym. Poświadczam możliwość i zasadność
podpisania przez reprezentację Spółki.

Brzeg Dolny, dnia 13.11.2020 podpis ...

4.8. W rozdziale V w pkt. V.10. dodano nowy ppkt. V.10.4. i nadano mu następujące brzmienie:

V.10.4. Jednostki wytwórcze typu C i D przyłączone do sieci dystrybucyjnej OSDn oraz jednostki przyłączone do sieci OSDn za pośrednictwem OSDn przekazują OSDn dla potrzeb aktualizacji planu koordynacyjnego BPKD bieżące korekty:

- a) planowanych wartości mocy dyspozycyjnych netto,
- b) grafików planowanej generacji mocy czynnej netto.

4.9. W rozdziale VII w pkt. VII.1.1. zmieniono ppkt. VII.1.1.1. i nadano mu następujące brzmienie:

VII.1.1.1. Dane przekazywane do OSDn przez podmioty przyłączane i przyłączone do sieci dystrybucyjnej nie ujęte w punkcie VII.1.1.2. obejmują:

- a) dane opisujące stan istniejący,
- b) dane prognozowane dla perspektywy określonej przez OSDn,
- c) dane pomiarowe opisujące stan pracy sieci, inne niż pomiary energii elektrycznej.

4.10. W rozdziale VII w pkt. VII.1.1. zmieniono ppkt. VII.1.1.2. i nadano mu następujące brzmienie:

VII.1.1.2. Podmioty przyłączane i przyłączone do sieci OSDn, mają obowiązek zgodnie z TCM przekazywania danych strukturalnych do OSP lub OSDn.

W sytuacji, gdy:

- a) obowiązek ten dotyczy przekazywania danych bezpośrednio do OSP, zasady wykonania tego obowiązku wskazane są na stronie internetowej OSP,
- b) obowiązek ten dotyczy przekazywania danych bezpośrednio do OSDn, zasady wykonywania tego obowiązku wskazane są na stronie internetowej OSDn.

4.11. W rozdziale VII w pkt. VII.1.1. dodano nowy ppkt. VII.1.1.3. i nadano mu następujące brzmienie:

VII.1.1.3. Dane strukturalne, pozyskiwane przez OSP za pośrednictwem OSDn są przekazywane corocznie przez podmioty przekazujące dane do OSDn, w terminie do dnia 15-go sierpnia roku poprzedzającego, na kolejne 5 lat kalendarzowych, przy czym każdy podmiot przekazujący dane do OSDn dokonuje przeglądu przekazywanych informacji i przekazuje zaktualizowane informacje do OSDn, zgodnie z zasadami określonymi w TCM.

4.12. W rozdziale VII dodano nowy pkt. VII.1.4. i nadano mu następujące brzmienie:

VII.1.4. Wymagania dotyczące zdalnego pozyskiwania danych pomiarowych

4.13. W rozdziale VII w pkt. VII.1.4. dodano nowy ppkt. VII.1.4.1. i nadano mu następujące brzmienie:

VII.1.4.1. Podmioty przyłączone do sieci OSDn mają obowiązek, zgodnie z TCM przekazywania danych czasu rzeczywistego do OSP lub OSDn.

W sytuacji, gdy:

- a) obowiązek ten dotyczy przekazywania danych bezpośrednio do OSP, zasady wykonania tego obowiązku wskazane są na stronie internetowej OSP,
- b) obowiązek ten dotyczy przekazywania danych bezpośrednio do OSDn, zasady wykonywania tego obowiązku wskazane są na stronie internetowej OSDn.

Treść sprawdziłem/am pod względem formalnym i merytorycznym
- wszelkie zawarte informacje, dane i oświadczenia są prawidłowe
i zgodne ze stanem faktycznym. Poświadczam możliwość i zasadność
podpisania przez reprezentację Spółki.
Brzeg Dolny, dnia 15.11.2019 podpis Eubicki

4.14. W rozdziale A w pkt. A.7. dodano nowy ppkt. A.7.2. i nadano mu następujące brzmienie:

A.7.2. Do wymiany danych strukturalnych i planistycznych pomiędzy OSP a podmiotami określonymi w TCM oraz OSDn, służy dedykowany system IT OSP składający się z:

- a) Portalu Wymiany Danych Strukturalnych – PWDS,
- b) Portalu Wymiany Danych Planistycznych – PWDP.

4.15. W „Słowniku skrótów i definicji” w „Oznaczeniu skrótów”:

- a) dodano nowy skrót: „BPKD” oznaczający:

BPKD

Bieżący plan koordynacyjny dobowy

4.16. W „Słowniku skrótów i definicji” w „Pojęciach i definicjach”:

- b) dodano nowe definicje o następującym brzmieniu:

Maksymalna moc dyspozycyjna netto

Moc osiągalna netto pomniejszona o planowane lub nieplanowane ubytki mocy.

Minimalna moc dyspozycyjna netto

Moc minimum technicznego netto powiększona o planowane lub nieplanowane ubytki mocy.

Zapotrzebowanie sieci

Zapotrzebowanie na moc odbiorców przyłączonych do sieci przesyłowej i dystrybucyjnej oraz bezpośrednio do urządzeń, instalacji lub sieci innych przedsiębiorstw energetycznych, powiększone o straty w sieci przesyłowej i dystrybucyjnej, pomniejszone o moc bezpośrednio dostarczaną przez źródła wytwórcze do odbiorców z pominięciem sieci należącej do innych przedsiębiorstw energetycznych.

Treść sprawdziłem/am pod względem formalnym i merytorycznym
- wszelkie zawarte informacje, dane i oświadczenia są prawidłowe
i zgodne ze stanem faktycznym. Poświadczam możliwość i zasadność
podpisania przez reprezentację Spółki.
Brzeg Dolny, dnia 23.11.2020 podpis Elbiade

Spółka: Elbiade