





Lp.	Przygotowanie i organizacja prac	Odpowiedź			Uwagi
		Tak	Nie	Nie dotyczy	
1.	Czy na prowadzenie prac ziemnych przygotowano wymagane dokumenty (Warunki prowadzenia robót ziemnych/Jednodniowe dopuszczenie do robót ziemnych lub Miejscowe dopuszczenie do robót ziemnych)?	☐	☐	☐	
2.	Czy opracowano: „Warunki prowadzenia robót ziemnych” oraz „Jednodniowe dopuszczenie do robót ziemnych” dla prac związanych z przewiertami i przeciskami?	☐	☐	☐	
3.	Czy do dokumentów dołączono mapę określającą przebieg instalacji i lokalizację urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót?	☐	☐	☐	
4.	Czy na mapie zaznaczono miejsce/a oraz granice prowadzenia prac?	☐	☐	☐	
5.	Czy w dokumentach prowadzenia prac ziemnych wyraźnie, w sposób zrozumiały, określono zakres prowadzonych prac ziemnych?	☐	☐	☐	
6.	Czy zostały dokonane uzgodnienia ze wszystkimi służbami uzbrojenia podziemnego (lokalizacja sieci, instalacji i urządzeń podziemnych), mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót)? Czy jest zgodność ustaleń punktu II „Warunki prowadzenia robót ziemnych” oraz z punktem 3 „Jednodniowe dopuszczenie do robót ziemnych”?	☐	☐	☐	
7.	Czy określony został w punkcie 4 Jednodniowego/Miejscowego dopuszczenia do robót ziemnych sposób bezpiecznego wykonywania pracy?	☐	☐	☐	
8.	Czy w druku „Warunki prowadzenia robót ziemnych” jest podpis koordynatora robót oraz kierującego robotami ziemnymi?	☐	☐	☐	
9.	Czy ściany wykopów wąsko przestrzennych głębszych niż 1 m są zabezpieczone obudową prefabrykowaną? 	☐	☐	☐	
10.	Czy w danym dniu użytkownik terenu potwierdził możliwość prowadzenia prac ziemnych na danym terenie (punkt 4 ad. 1 - jednodniowe dopuszczenie do prac ziemnych, punkt 6 - miejscowego dopuszczenia do robót ziemnych)	☐	☐	☐	
11.	Czy miejscowe dopuszczenie do robót ziemnych posiada wskazane w punkcie 10 wszystkie załączniki?	☐	☐	☐	
12.	Czy wykopy w pobliżu wskazanych na mapie instalacji podziemnych odbywają się ręcznie?	☐	☐	☐	
13.	Czy wykopy o ścianach pionowych o głębokości większej niż 1m są zabezpieczone szalunkami lub podparciem lub są odpowiednio skarpowane?	☐	☐	☐	

Lp.	Przygotowanie i organizacja prac	Odpowiedź			Uwagi
		Tak	Nie	Nie dotyczy	
14.	Czy zapewniono bezpieczne wejście do wykopu głębszego niż 1m?	☐	☐	☐	
15.	Czy urobek jest składowany prawidłowo, w sposób bezpieczny (w odległości nie mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu) 	☐	☐	☐	
16.	Czy bezpośrednio w pobliżu wykopów (poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu) nie odbywa się ruch środków transportowych (auta, lokomotywy, cysterny)?	☐	☐	☐	
17.	Czy w wykopie nie tworzy się nawis gruntu?	☐	☐	☐	
18.	Czy oznakowano strefę niebezpieczną w obrębie pracy sprzętu zmechanizowanego wykonującego prace ziemne?	☐	☐	☐	
19.	Czy obszar pracy jest wydzielony, zabezpieczony przed wejściem osób postronnych i oznakowany? 	☐	☐	☐	
20.	Czy wykopu w pobliżu dróg i przejść są oddzielone trwałymi ogrodzeniami?	☐	☐	☐	
21.	Czy przejście nad wykopem jest wykonane z odpowiedniego pomostu z barierkami (jeżeli dotyczy)?	☐	☐	☐	
22.	Czy koparka znajduje się w odległości większej niż klin naturalnego odłamu gruntu + 0,6m od ściany wykopu? (wzór do obliczenia bezpiecznej odległości w punkcie 23) 	☐	☐	☐	
23.	INFORMACJA: Obliczenie bezpiecznej odległości ustawienia koparki od ściany wykopu - głębokość wykopu x współczynnik gruntu + 0,6m	Gdzie współczynnik gruntu: 1. Piasek suchy - 1,5 2. Grunty mało spoiste - 1,25 3. Grunty średnio spoiste, Spękane skały - 1 4. Grunty spoiste, gliny - 0,5			

Zasady reakcji:

W przypadku stwierdzenia niezgodności (odpowiedzi na nie) nie należy podpisywać dokumentów dopuszczających do pracy.