

Informacja dotycząca kryteriów stosowanych do obliczania przepustowości sieci elektroenergetycznej dla nowych przyłączy

Zgodnie z art. 7 ust. 8l pkt. 5 ustawy Prawo Energetyczne - PCC Rokita SA udostępnia do publicznej wiadomości następujące informacje:

Przepustowość sieci elektroenergetycznej dostępną dla nowych przyłączy oblicza się na podstawie analiz technicznych aktualnego układu pracy sieci. Obejmują one parametry znamionowe i obciążalność prądową urządzeń, poziomy napięć w stanach normalnych i awaryjnych, uwzględnienie istniejących i planowanych przyłączy oraz inwestycji sieciowych, a także wytyczne z instrukcji ruchu.

Główne kryteria techniczne i parametry

- **Obciążalność prądowa:** Dopuszczalne obciążenia linii, kabli, transformatorów i aparatury stacyjnej.
- **Poziomy napięcie:** Dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek napięcia znamionowego w węzłach sieci.
- **Stany pracy:** Analiza warunków pracy w układach normalnych (N-0) oraz po wystąpieniu zakłóceń (N-1).
- **Bilans mocy i bilans energii:** Uwzględnienie istniejących oraz zakontraktowanych umów przyłączeniowych, a potrzeb własnych PCC Rokita SA, a także uwarunkowań prawnych i technicznych przepustowości sieci wynikających z warunków przyłączenia sieci PCC Rokita SA do sieci operatora nadrzędnego (OSDp).

PCC Rokita SA jako Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD), z uwagi na zakładowy charakter zarządzanej sieci elektroenergetycznej nie przewiduje zawierania elastycznych umów o przyłączenie, o których mowa w art. 7¹ ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.